

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

図面記号・台数

形名	2方向天井カセット形(トリプル)《三相電源》				
総合品番	PA-P160L7GTA				
室内・室外ユニット品番	CS-P50L7×3	CU-P160G7(J)			
パネル品番	CZ-80KPEL7				
能力	冷房定格(最小~最大) [中間, 中間中温, 最小中温]	kW	14.0(3.5~16.0) [6.3, 6.7, 3.5]		
	暖房定格(最小~最大) [中間, 最小]	kW	16.0(3.5~18.0) [7.2, 4.0]		
	最大暖房低温	kW	14.5		
	冷房定格時の顕熱比	—	0.77		
COP					
冷房定格	暖房定格	冷暖平均	3.45 3.14 3.30		
APF (2006)					
— 4.9 / 4.9					
APF (2015)					
— 5.6 / 5.6					
外形寸法 H × W × D	mm	350 × 990 × 600 <8 × 1170 × 680>	1416 × 980 × 370(+80)		
製品質量	kg	23+<5.5> 105			
外装色(マンセル記号)	ホワイト(N9.3) アイボリー(2.6V7.6/1.1)				
電源					
三相200V 50/60Hz					
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間, 中間中温, 最小]	kW	4.06 [1.28, 1.07, 0.490]	
		暖房定格 [中間, 最小]	kW	5.09 [1.24, 0.685]	
		最大暖房低温	kW	5.93	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格, 暖房定格)	冷房	A	12.5	暖房 15.8
		力率(冷房定格, 暖房定格)	%	冷房 94	暖房 93
		最大運転電流	A	22.1	
		電源容量	kVA	7.66	
始動電流	A	—			
設計圧力					
MPa 高圧部 4.15 低圧部 2.55					
圧縮機	形名 × 個数	全密閉ロータリー式 × 1			
	電動機定格出力(極数)	kW	3.00(6P)		
	冷凍機油(種別・封入)	L	FW50S(エーテル) 1.30		
	クランクケースヒーター	kW	—		
送風装置	冷媒・封入量	kg	— R32 3.80		
	形名 × 個数	ターボファン × 1 プロペラファン × 2			
	定格風量 冷房	m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	125	
	定格風量 暖房	m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	95	
機外静圧	Pa	—			
電動機定格出力(極数)	kW	《DC》 0.038(8P) 《DC》 0.120+0.120(8P)			
保護装置					
室内側 過電流、回転信号検知、ヒューズ					
室外側 過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター					
配管	冷媒配管長	m	最小 5m 最大 75m		
	高低差	m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7(フレア)	φ15.88(フレア)
		液管	mm	φ6.35(フレア)	φ9.52(フレア)
ドレンロ	室内側	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下)			
室外側	VP25 (別売品 ドレンソケット取付け時)				
運転 SW(温度設定範囲)	°C	リモコン(冷・ドライ 18~30、 暖房 16~30、冷暖自動 17~27)			
外気運転範囲	°C	冷房 -15~52DB 暖房 -20~24DB			
ダクト接続口	mm	φ150			
外気導入口	mm	φ100			
エアフィルター					
ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)					
運転音(SPL)	dB(A)	冷房	急 38 強 34 弱 30	暖房	急 38 強 34 弱 30
		標準 52 静音 1 50 静音 2 48 静音 3 45	標準 52 静音 1 49 静音 2 47 静音 3 44		
	dB(A)	冷房	急 52 標準 70	暖房	急 52 標準 69
		届出不要			
法定冷凍トン	2.88				
主要付属品	据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド				
IPコード	IPX0		IPX4		

- ※ 室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
- ※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
- ※ 総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT4Cを含みます。
- ※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時: 室内吸込空気温度27°CDB・19°CWB、室外吸込空気温度35°CDB)
(暖房時(標準): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、
室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB)
(暖房時(低温): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、
室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB)
- ※ 外形寸法、質量欄()内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄()内は、最大寸法の値です。
- ※ 運転音(PWL: 音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL: 音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、
室内ユニット真下1.5mの値です。
- 急: 5速中最大(レベル5)、強: 5速中中間(レベル3)、
弱: 5速中最小(レベル1)のときの値です。
- ※ 実際は据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
- ※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(トリプル設置時)までです。
- ※ -5°C以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
- ※ 設置スペース、サービスペースについては外形寸法図をご確認ください。
- ※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
- ※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■電気配線容量(3線式)


項目	形式	160形	
		室内外接続線	総合
スイッチ容量	A	—	30
ヒューズ容量	A	—	30
漏電しゃ断器	容量	A	30
	動作時間	S	0.1以下
電線太さ (金属管・塩ビ管) 電圧降下基準2%	電線最小太さ	mm²	2(67) 5.5(28)
	こう長10mまで	mm²	— 5.5
	20mまで	mm²	— 5.5
	30mまで	mm²	— 8
	こう長25mまで	mm²	2 —
	50mまで	mm²	2 —
80mまで	mm²	3.5 —	
アース線太さ	mm²	2	2
リモコン配線太さ	mm²	0.5~1.25	

- 電源線は600Vビニール電線を使用基準とし、現地調達となります。
- 電線最小太さの()内数値はその最大こう長(m)を表します。
- 2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

■電気配線

— 同時トリプルタイプの例(3線式) —



- ワイヤレスリモコンとの併用時、ワイヤードリモコンは、親リモコンとしてご使用ください。
- 注) 室内外接続線は、組み合わせによって80mまで延長できない場合もあります。(詳細は、配線容量一覧を参照ください。)
- 2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。






総合品番	PA-P160L7GTA	作成月	2023-02
2方向天井カセット形 ナノイーX搭載			
2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)			

- ① 天井パネル吸込口
- ② 天井パネル吹出口
- ③ 天井開口寸法 (1130X640)
- ④ 吊り金具 (切欠き12mm)
- ⑤ 冷媒配管 (液管)φ6.35フレア
- ⑥ 冷媒配管 (ガス管)φ12.7フレア
- ⑦ ドレン配管接続口VP25 (外径φ32)
- ⑧ 配線取入口
- ⑨ ドレンパン・ドレンポンプ点検口
- ⑩ 丸合フランジ<外気取入用> (別売) 取付部 φ100
- ⑪ 自然気化式加湿器 (別売) 取付部<左右取り付け可能>
- ⑫ 丸合フランジ<吹出用> (別売) 取付部
<φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能>
- ⑬ ワイヤレスリモコン (別売) 受信部取付部
- ⑭ エコナビセンサー




《フィルター寸法》
(889×384×14) *1個

注記


1. 吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。




●設置スペース 単位: mm



品番	CS-P50L7	外形寸法図 2方向天井カセット形 《エコナビパネル使用》
図番	PA22-06-(09)-1-01	



ドレンソケットを使用する場合、接続口にドレンソケットを接続し他の3か所は封止する。




設置のご注意




- ・吸込口、吹出口の抵抗にならないよう十分スペースを確保する。
- ・室外ユニット周辺は水がたまらないようにしてください。
- ・通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので避けてください。やむを得ず設置する場合は、ドレンパン（現地調達）等を設けて排水処理を実施してください。
- ・配管・配線取出部の開口部は必ず塞いでください。小動物の侵入や雪・雨水浸入にて、機器破損の原因になります。

降雪が予想される地域では、室外ユニットの吸込口・吹出口や底板下部が雪で閉塞したり、内部を凍結させるおそれがありますので次のような対策をしてください。


- ・季節風などが吸込口に直接当たらない方向に据付ける。
- ・防雪ダクト・防風板（別売品）、もしくは雪よけの屋根および囲いを取り付ける。
- ・雪が吹きだまる場所への設置は避ける。
- ・架台は最大積雪量より高くし、積雪で埋もれないように設置する。
- ・室外ユニットの底板の下面に氷が成長しないよう、十分な高さに設置する。（最大積雪量より500mm以上あけることを推奨）
- ・屋根などから落下した雪やつららが室外ユニットに当たらないよう設置する。
- ・寒冷地ではドレン水が凍結しますので、ドレンパン（現地調達）・ドレンソケット（別売品）は取り付けないでください。




①	据付固定穴（アンカーボルト：M10）
②	冷媒配管接続口（液管） φ9.52 フレア
③	冷媒配管接続口（ガス管） φ15.88 フレア
④	冷媒配管取出口
⑤	電気配線口 φ13
⑥	電気配線口 φ22
⑦	電気配線口 φ21
⑧	電気配線口 φ35



品番	CU-P160G7 (J)	外形寸法図 XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)
図番	PA22-01-(20)-09	



品番	CS-P50L7	電気回路図 2方向天井カセット形
図番	PA22-06-(12)-01	



品番	CU-P160G7 (J)	電気回路図 XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)
図番	PA22-01-(25)-09	